

АКТ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПРОФИЛАКТИЧЕСКОГО КОНТРОЛЯ С
ПОСЕЩЕНИЕМ СУБЪЕКТА (ОБЪЕКТА) КОНТРОЛЯ И НАДЗОРА № 48/

г.Щучинск
Место составления

23.04.2024 г.
Время 13:17

1. Наименование органа контроля и надзора Республиканское государственное учреждение "Отдел по чрезвычайным ситуациям Бурабайского района Департамента по чрезвычайным ситуациям Акмолинской области Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан"

2. Дата и номер акта о назначении профилактического контроля с посещением, на основании которого проведена проверка, № 48 от 03.04.2024 г.

3. Фамилия, имя, отчество (при его наличии) и должность лица (лица), проводившего профилактический контроль с посещением

Бабаев Канат Куанышбаевич - Начальник ОЧС Бурабайского района ДЧС Акмолинской области
КУСАИНОВ ЕРЛАН ЖАМБУЛОВИЧ - Главный специалист ОЧС Бурабайского района
АЙДРАХМАНОВ АСЛАН ОРАДОВИЧ - Главный специалист ОЧС Бурабайского района ДЧС Акмолинской области
КАБДУЛЛИН МАЛИК ШОРТАНБАЕВИЧ - Старший инженер ОЧС Бурабайского района
САТЫБАЛДИНОВ МЕДЕТ КУСЕТОВИЧ - Старший инженер ОЧС Бурабайского района
МУРЗАКАЕВ АРЛАН НУРЛАНОВИЧ - инженер

4. Наименование или фамилия, имя, отчество (если оно указано в документе, удостоверяющем личность) проверяемого субъекта, должность представителя физического или юридического лица, присутствовавшего при проведении профилактического контроля с посещением)

Коммунальное государственное учреждение "Областная средняя школа-интернат санаторного типа "Жұлдыз" управления образования Акмолинской области.

Наименование проверяемого объекта/Адрес месторасположения объекта профилактического контроля с посещением:

КГУ "Областная средняя школа-интернат санаторного типа "Жұлдыз" управления образования Акмолинской области, АҚМОЛЫНСКАЯ, БУРАБАЙСКИЙ, ЗЕЛЕНЬЙ БОР.

5. Срок проведения профилактического контроля с посещением 10.04.2024 - 23.04.2024

6. Сведения о результатах профилактического контроля с посещением, в том числе о выявленных нарушениях, их характере (краткая фабула) Нарушения выявлены

КГУ "Областная средняя школа-интернат санаторного типа "Жұлдыз" управления образования Акмолинской области

№	Перечень выявленных нарушений (сведения о результатах проверки, в том числе о выявленных нарушениях, их характере)	Пункты требований и наименование проверочного листа по которым выявлены нарушения
1	Дежурный персонал не обеспечен исправными электрическими фонарями на случай отключения электроэнергии при пожаре. Основание: п.13 Правила пожарной безопасности, утвержденные Приказом Министра по чрезвычайным ситуациям	П. 10 Проверочный лист в сфере государственного контроля в области пожарной безопасности и отношении объектов независимо от категории, предназначения и вида деятельности

	Республики Казахстан от 21 февраля 2022 года № 55, ;	
2	В предоставленных протоколах испытания огнезащитной обработки деревянных конструкций и осуществление проверки состояния огнезащитной обработки (пропитки) с подтверждением огнезащитной эффективности не соответствует огнезащитный состав, а также общая площадь обработанных конструкций чердачного помещения. Основание: п. 21 Правила пожарной безопасности, утвержденные Приказом Министра по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан от 21 февраля 2022 года № 55, ;	П. 38 Проверочный лист в сфере государственного контроля в области пожарной безопасности в отношении объектов независимо от категории, предназначения и вида деятельности
3	На двери чердачного помещения отсутствует информация о месте хранения ключей. Основание: п. 28 Правила пожарной безопасности, утвержденные Приказом Министра по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан от 21 февраля 2022 года № 55, ;	П. 39 Проверочный лист в сфере государственного контроля в области пожарной безопасности в отношении объектов независимо от категории, предназначения и вида деятельности
4	В помещениях автоклава и асбестотехки подлиннического корпуса здания школы установлена решетка на окнах. Основание: пп 8 и 24 Правила пожарной безопасности, утвержденные Приказом Министра по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан от 21 февраля 2022 года № 55, ;	П. 42 Проверочный лист в сфере государственного контроля в области пожарной безопасности в отношении объектов независимо от категории, предназначения и вида деятельности
5	Осуществление изменения функционального назначения помещений здания школы не по назначению помещения коридора первого этажа здания школы эксплуатируется в виде складского помещения. Основание: п. 16 Правила пожарной безопасности, утвержденные Приказом Министра по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан от 21 февраля 2022 года № 55, ;	П. 53 Проверочный лист в сфере государственного контроля в области пожарной безопасности в отношении объектов независимо от категории, предназначения и вида деятельности
6	Внутренние двери эвакуационного выхода в помещении лечебной комнаты подлиннического корпуса открываются не по направлению выхода из здания. Основание: п. 33 Правила пожарной безопасности, утвержденные Приказом Министра по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан от 21 февраля 2022 года № 55, ;	П. 60 Проверочный лист в сфере государственного контроля в области пожарной безопасности в отношении объектов независимо от категории, предназначения и вида деятельности
7	Эвакуационные выходы в здании школы подлиннического корпуса помимо щеколды закрыт на ключ. Основание:	П. 61 Проверочный лист в сфере государственного контроля в области пожарной безопасности в отношении

	п. 34 Правила пожарной безопасности, утвержденные Приказом Министра по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан от 21 февраля 2022 года № 55.;	объектов независимо от категории, назначения и вида деятельности
8	В помещении столовой объемный световой знак пожарной безопасности «Выход», с автономным питанием и от электросети, не используемые на путях эвакуации, находится в неисправном состоянии (световая индикация не работает). Основание: п. 35 Правила пожарной безопасности, утвержденные Приказом Министра по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан от 21 февраля 2022 года № 55.;	П. 62 Проверочный лист в сфере государственного контроля в области пожарной безопасности в отношении объектов независимо от категории, назначения и вида деятельности
9	При эксплуатации эвакуационных путей и выходов в коридорах перед эвакуационным выходом из здания спального корпуса первого второго и третьего этажей допускается хранение различных предметов (шкафы, парты, кровати, стулья, бумажные коробки и проч. утв.) препятствующие свободной эвакуации. Основание п.36 п. 61 Правила пожарной безопасности, утвержденные Приказом Министра по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан от 21 февраля 2022 года № 55.;	П. 64 Проверочный лист в сфере государственного контроля в области пожарной безопасности в отношении объектов независимо от категории, назначения и вида деятельности
10	В здании школы перед эвакуационным выходом применяются ковровые дорожки не закрепленные к полу. Основание: п. 38 Правила пожарной безопасности, утвержденные Приказом Министра по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан от 21 февраля 2022 года № 55.;	П. 72 Проверочный лист в сфере государственного контроля в области пожарной безопасности в отношении объектов независимо от категории, назначения и вида деятельности
11	В здании гаража провод электрических арматурных электрической энергии устанавливается с поврежденной и потерявшей защитные свойства изоляцией. Основание: п. 86 п.11 Правила пожарной безопасности, утвержденные Приказом Министра по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан от 21 февраля 2022 года № 55.;	П. 74 Проверочный лист в сфере государственного контроля в области пожарной безопасности в отношении объектов независимо от категории, назначения и вида деятельности
12	В здании гаража применяется эксплуатация электросети временной электрической энергии. Основание: п. 96 Правила пожарной безопасности, утвержденные Приказом Министра по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан от 21 февраля 2022 года № 55.;	П. 75 Проверочный лист в сфере государственного контроля в области пожарной безопасности в отношении объектов независимо от категории, назначения и вида деятельности
13	Не предоставлены акты и протокола испытаний результатов технического	П. 109 Проверочный лист в сфере государственного контроля в области

осмотра и проверки на водоотдачу и работоспособность систем внутреннего противопожарного водоснабжения посредством пуска воды оборудования систем противопожарного водоснабжения (пожарные краны систем водного пожаротушения). Основание: п/п 8 п. 1585. Правила пожарной безопасности, утвержденные Приказом Министра по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан от 21 февраля 2022 года № 55, ;

пожарной безопасности и отношении объектов независимо от категории, предназначения и вида деятельности

7. Подпись должностного лица (лиц), проводившего профилактический контроль с посещением

Султан Сағабайұлы М. К.

8. Сведения об отказе или отказе в ознакомлении с актом представителем проверяемого субъекта, а также лиц, присутствовавших при проведении профилактического контроля с посещением, и подписей или отговорок от подписей

✓ *Алибаева Т. А.*

А

9. Замечания и (или) возражения по результатам профилактического контроля с посещением

✓ *Алибаева Т. А.*

А

Приложение на «__» листах

«23» 04 2024г.




Примечание: Согласно пункта 4 статьи 152 Предпринимательского кодекса Республики Казахстан, по назначению и в результате проверки нарушения и случае необходимости дополнительных мероприятий и (или) финансовых затрат Вы вправе не позднее трех рабочих дней обратиться в государственный орган, проводивший проверку, с требованием о продлении сроков устранения нарушений. В заявлении необходимо указать меры, которые будут приняты по устранению нарушений, и обоснованные причины продления сроков устранения нарушений. Государственный орган, проводивший проверку, в течение трех рабочих дней с учетом plazoventных и заявленных сроков принимает решение о продлении сроков устранения нарушений снн оплате и ародленити с зашворованным обоснованием.

АҚМОЛА ОБЛЫСЫ
БІЛІМ БАСҚАРМАСЫНЫҢ
«ЖҰЛДЫЗ» САНАТОРЛЫҚ ТИПТЕГІ
ОБЛЫСТЫҚ ОРТА МЕКТЕП-ИНТЕРНАТЫ»
КОММУНАЛДЫҚ МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ

КОММУНАЛЬНОЕ
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«ОБЛАСТНАЯ СРЕДНЯЯ ШКОЛА-ИНТЕРНАТ
САНАТОРНОГО ТИПА «ЖҰЛДЫЗ» УПРАВЛЕНИЯ
ОБРАЗОВАНИЯ АҚМОЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ

021714, Ақмолаоблысы, Бурабай ауданы,
Зеленый Бор ауылы
Тел. 8(71636)74203, факс 74635,
e-mail: ouoc_zhuldyz@mail.kz

021714, Ақмолинская область, Бурабайский район,
село Зеленый Бор
Тел. 8(71636) 74203, факс 74635
e-mail: ouoc_zhuldyz@mail.kz



Начальнику ОЧС
Бурабайского района
подполковнику Бабаеву К.К.

СПРАВКА

Согласно ранее выданного предписания № 48 от 23. 04. 2024 года об устранении нарушений по линии пожарной безопасности, выявленных в КГУ «Областная средняя школа-интернат санаторного типа «Жұлдыз» управления образования Ақмолинской области сообщаем следующее:

№	Перечень выявленных нарушений (пункты требований и наименования проверочных листов по которым выявлены нарушения)	Мероприятия по устранению нарушений	Примечание
1	У дежурного персонала заменить неисправные электрические фонари на исправные на случай отключений электрической энергии при пожаре. Основание: п.13 Правила пожарной безопасности, утвержденные Приказом Министра по ЧС РК от 21 февраля 2022 г. №55 Срок устранения: 14.06.2024г.	Нарушение устранено. Неисправные электрические фонари у дежурного персонала заменены исправные на случай отключений электрической энергии при пожаре. Дата устранения: 24.04.2024 г.	Фотоматериал прилагается Фото №1
2	Предоставить протокола испытания огнезащитной	Нарушение устранено. Произведена	Копия протокола

	<p>обработки деревянных конструкций с осуществлением проверки состояния огнезащитной обработки (пропитки) с подтверждением огнезащитной эффективности. Основание: п.21 Правила пожарной безопасности, утвержденные Приказом Министра по ЧС РК от 21 февраля 2022 г. №55 Срок устранения: 14.06.2024г.</p>	<p>огнезащитная обработка деревянных конструкций. Дата устранения: 24.04.2024 г.</p>	<p>прилагается</p>
3	<p>Вывесить на двери чердачного помещения информацию о месте хранения ключей. Основание: п.28 Правила пожарной безопасности, утвержденные Приказом Министра по ЧС РК от 21 февраля 2022 г. №55 Срок устранения: 14.06.2024г.</p>	<p>Нарушение устранено. На двери чердачного помещения вывешена информация о месте хранения ключей. Дата устранения: 26.04.2024 г.</p>	<p>Фотоматериал прилагается Фото №2</p>
4	<p>Демонтировать решетки с оконных проемов автоклавная и ассистентская поликлинического корпуса здания школы. Основание: п. 8 п.24 Правила пожарной безопасности, утвержденные Приказом Министра по ЧС РК от 21 февраля 2022 г. №55 Срок устранения: 14.06.2024г.</p>	<p>Нарушение устранено. Произведен демонтаж решетки с оконных проемов автоклавная и ассистентская поликлинического корпуса здания школы. Дата устранения: 29.04.2024 г.</p>	<p>Фотоматериал прилагается Фото №3</p>
5	<p>Не допускать изменения функционального назначения помещений здания школы не по назначению, освободить помещения коридора первого этажа здания школы, эксплуатируемые в виде складского помещения. Основание: п.33 Правила пожарной безопасности,</p>	<p>Нарушение устранено. Освобождены помещения коридора первого этажа здания школы. Дата устранения: 03.05.2024 г.</p>	<p>Фотоматериал прилагается Фото №4</p>

	утвержденные Приказом Министра по ЧС РК от 21 февраля 2022 г. №55 Срок устранения: 14.06.2024г.		
6	Демонтировать внутренние двери эвакуационного выхода в помещении лечебной комнаты поликлинического корпуса, которые открываются не по направлению выхода из здания. Основание: п.33 Правила пожарной безопасности, утвержденные Приказом Министра по ЧС РК от 21 февраля 2022 г. №55 Срок устранения: 14.06.2024г.	Нарушение устранено. Произведена реконструкция двери эвакуационного выхода в помещении лечебной комнаты поликлинического корпуса, которая открывалась не по направлению выхода из здания. Дата устранения: 10.05.2024 г.	Фотоматериал прилагается Фото №5
7	Эвакуационные выходы из здания школы поликлинического корпуса обеспечить возможностью их свободного открывания изнутри без ключа. Основание: п.34 Правила пожарной безопасности, утвержденные Приказом Министра по ЧС РК от 21 февраля 2022 г. №55 Срок устранения: 14.06.2024г.	Нарушение устранено. Эвакуационные выходы из здания школы поликлинического корпуса обеспечены возможностью их свободного открывания изнутри без ключа. Дата устранения: 13.05.2024 г.	Фотоматериал прилагается Фото №6
8	В помещении столовой объемный световой знак пожарной безопасности «Выход», с автономным питанием и от электросети, используемые на путях эвакуации, привести в исправное состояние. Основание: п.35 Правила пожарной безопасности, утвержденные Приказом Министра по ЧС РК от 21 февраля 2022 г. №55	Нарушение устранено. Приведен в исправное состояние объемный световой знак пожарной безопасности «Выход» в помещении столовой Дата устранения: 16.05.2024 г.	Фотоматериал прилагается Фото №7

	Срок устранения: 14.06.2024г.		
9	<p>Освободить коридоры первого, второго и третьего этажей перед эвакуационным выходом из здания спального корпуса от различных предметов (шкафы, парты, кровати, стулья, и др.), препятствующие свободной эвакуации.</p> <p>Основание: п.36 п.п. 1 Правила пожарной безопасности, утвержденные Приказом Министра по ЧС РК от 21 февраля 2022 г. №55</p> <p>Срок устранения: 14.06.2024г.</p>	<p>Нарушение устранено.</p> <p>Коридоры первого, второго и третьего этажей перед эвакуационным выходом из здания спального корпуса от различных предметов освобождены.</p> <p>Дата устранения: 17.05.2024 г.</p>	<p>Фотоматериал прилагается</p> <p>Фото №8</p>
10	<p>Закрепить надежно к полу ковровые дорожки, применяемые перед эвакуационным выходом здания школы.</p> <p>Основание: п.38 Правила пожарной безопасности, утвержденные Приказом Министра по ЧС РК от 21 февраля 2022 г. №55</p> <p>Срок устранения: 14.06.2024г.</p>	<p>Нарушение устранено.</p> <p>Ковровая дорожка удалена.</p> <p>Дата устранения: 20.05.2024 г.</p>	<p>Фотоматериал прилагается</p> <p>Фото №9</p>
11	<p>Заменить поврежденные и потерявшие защитные изоляционные свойства провода электрических приемников электрической энергии в здании гаража.</p> <p>Основание: п.86 п.п.1 Правила пожарной безопасности, утвержденные Приказом Министра по ЧС РК от 21 февраля 2022 г. №55</p> <p>Срок устранения: 14.06.2024г.</p>	<p>Нарушение устранено.</p> <p>Поврежденные и потерявшие защитные изоляционные свойства провода электрических приемников электрической энергии в здании гаража заменены.</p> <p>Дата устранения: 21.05.2024 г.</p>	<p>Фотоматериал прилагается</p> <p>Фото №10</p>
12	<p>Не допускать устройство и эксплуатацию электросети временки электрической энергии, расположенной в</p>	<p>Нарушение устранено.</p> <p>Произведен демонтаж временки электрической энергии, расположенной в</p>	<p>Фотоматериал прилагается</p> <p>Фото №11</p>

	здании гаража. Основание: п.96 Правила пожарной безопасности, утвержденные Приказом Министра по ЧС РК от 21 февраля 2022 г. №55 Срок устранения: 14.06.2024г.	здании гаража. Дата устранения: 04.06.2024 г.	
13	Предоставить акты и протокола испытаний результатов технического осмотра и проверки на водоотдачу и работоспособность систем внутреннего противопожарного водоснабжения посредством пуска воды оборудования систем противопожарного водоснабжения (пожарные краны систем водяного пожаротушения). Основание: п/п.8 п.1585 Правила пожарной безопасности, утвержденные Приказом Министра по ЧС РК от 21 февраля 2022 г. №55 Срок устранения: 14.06.2024г.	Нарушение устранено. Проведены испытания на водоотдачу и работоспособность систем внутреннего противопожарного водоснабжения посредством пуска воды оборудования систем противопожарного водоснабжения. Дата устранения: 25.04.2024 г.	Копия протокола прилагается

Руководитель



Г.Алибаева